

Wasserlabor der GRAZ AG - Stadtwerke für kommunale Dienste

Akkreditierte Prüf- und Inspektionsstelle, autorisiert nach § 73 LMSVG

Wasserwerksgasse 10, A-8045 Graz Tel: (0316)887/1071 Fax: (0316)887/1078



TRINKWASSERUNTERSUCHUNG

Auftraggeber: Marktgemeinde Feldkirchen
Triester Strasse 57
8073 Feldkirchen

Prüfbericht Nr.:
10-150

Bezeichnung der Probe:	Hauptschule, Triesterstrasse 53
Probenahmestelle:	Entnahmehahn
Datum der Probenahme:	25.01.2010
Entnahmeart:	Hahnentnahme
Probenehmer:	Buchmüller M.
Probenübernahme am:	26.01.2010
Labornummer:	154590

PRÜFBERICHT

Mikrobiologische Parameter der Routinemäßigen Kontrolle nach TWV BGBl.Nr. 304/2001

Parameter	Messwert	Messunsicherheit	PW1	PW2	Verfahren
Temperatur °C	9,2	+/- 0,2		25	DIN 38404 Teil 4
elektr. Leitfähigkeit bei 25 °C µS/cm	761	+/- 10,0		2790	ÖNORM EN 27888
KBE bei 22 °C pro ml	0			100	ÖNORM EN ISO 6222
KBE bei 37 °C pro ml	0			20	ÖNORM EN ISO 6222
coliforme Bakterien pro 100 ml	0			0	DIN EN ISO 9308-1
Escherichia coli pro 100 ml	0		0		DIN EN ISO 9308-1
Enterokokken pro 100 ml	0		0		ISO 7899-2

PW1 = Parameterwert (chemische und mikrobiologische Parameter); PW2 = Parameterwert für Indikatorparameter nach Trinkwasserverordnung BGBl 304/2001 und 254/2006 bzw. Codexkapitel B1 in der derzeit gültigen Fassung

* = nicht akkreditierter Parameter; > = größer als; < = kleiner als; n.a. = nicht analysiert

----- Ende des Prüfberichtes -----

Das Ergebnis der bakteriologischen Untersuchung entspricht der Trinkwasserverordnung, BGBl.304/2001, bzw. dem Codexkapitel B1, Trinkwasser.

Ausfertigungsdatum:
02.02.2010

Dipl.Ing.Dr. Harald Schmölzer
Nach §73 LMSVG autorisierter Gutachter.
Leiter der Prüf- und Inspektionsstelle.

Ergänzungen:

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die unter "Bezeichnung der Probe" ausgewiesene Wasserprobe. Das Kopieren des Prüfberichtes darf nur mit Zustimmung des Wasserlabors der Grazer Stadtwerke erfolgen. Bei überbrachten Proben kann keine Gewähr auf Probenidentität gegeben werden.
Gültig sind nur Prüfberichte auf Papier vom Gutachter original unterfertigt.